

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年又はI s値※又は	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
1	危機管理課	黒江・船尾地区避難所	避難所	R 2	S	165.37 m ²	1	新	-	対象外	-	○
2	子育て推進課	みらい子ども園	園舎	H 29	RC	3,387.52 m ²	3	新	-	対象外	-	○
3	子育て推進課	内海保育所	園舎	S 61	RC	364.13 m ²	1	新	-	対象外	-	○
4	子育て推進課	きらら子ども園	園舎	H 22	S	1,811.67 m ²	1	新	-	対象外	-	○
5	子育て推進課	こじか保育所	園舎	S 53	RC	867.00 m ²	2	旧	無	1.32	-	○
6	子育て推進課	こじか保育所	園舎	H 17	RC	897.30 m ²	1	新	-	対象外	-	○
7	教育委員会総務課	大野幼稚園	管理教室棟	S 56	RC	621.00 m ²	2	旧	無	0.83	-	
8	教育委員会総務課	巽幼稚園	管理教室棟	S 54	RC	554.00 m ²	2	旧	無	0.92	-	
9	教育委員会総務課	亀川幼稚園	管理教室棟	S 61	RC	273.00 m ²	1	新	-	対象外	-	
10	教育委員会総務課	下津幼稚園	管理教室棟	H 19	W	768.00 m ²	2	新	-	対象外	-	
11	教育委員会総務課	加茂川幼稚園	管理教室棟	S 40	RC	651.00 m ²	2	旧	有	H21年度	-	
12	教育委員会総務課	黒江小学校	管理・特別教室棟	S 55	RC	1,044.00 m ²	3	旧	無	0.72	-	○
13	教育委員会総務課	黒江小学校(黒江幼稚園)	特別教室棟	S 58	RC	992.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
14	教育委員会総務課	黒江小学校	給食室	H 15	S	311.00 m ²	1	新	-	対象外	-	
15	教育委員会総務課	黒江小学校	管理・普通・特別教室棟	H 25	S	2,098.0 m ²	3	新	-	対象外	-	○
16	教育委員会総務課	黒江小学校	屋内運動場	S 54	RC	945.00 m ²	1	旧	有	H30年度	-	○
17	教育委員会総務課	日方小学校	普通教室棟	S 45	RC	1,212.00 m ²	3	旧	有	H18年度	-	○
18	教育委員会総務課	日方小学校	管理・普通・特別教室棟	S 52	RC	2,009.00 m ²	3	旧	有	H25年度	-	○
19	教育委員会総務課	日方小学校	階段棟	H 4	S	114.00 m ²	3	新	-	対象外	-	
20	教育委員会総務課	日方小学校	屋内運動場	S 41	RC	596.00 m ²	1	旧	有	H18年度	-	○

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年度又はIS値※	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
21	教育委員会総務課	内海小学校	管理・普通・特別教室棟	S 53	RC	2,737.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
22	教育委員会総務課	内海小学校(内海幼稚園)	普通教室棟	H 21	RC	1,381.00 m ²	2	新	-	対象外	-	○
23	教育委員会総務課	内海小学校	屋内運動場	S 42	RC	596.00 m ²	1	旧	有	H21年度	-	○
24	教育委員会総務課	大野小学校	管理・普通特別教室棟	S 56	RC	2,153.00 m ²	3	旧	無	0.80	-	○
25	教育委員会総務課	大野小学校	渡りローカ棟	S 56	RC	134.00 m ²	2	旧	有	H25年度	-	
26	教育委員会総務課	大野小学校	普通・特別教室棟	S 56	RC	2,199.00 m ²	3	旧	無	0.82	-	○
27	教育委員会総務課	大野小学校	屋内運動場	S 57	RC	725.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
28	教育委員会総務課	巽小学校	普通教室棟	S 41	RC	945.00 m ²	3	旧	有	H24年度	-	○
29	教育委員会総務課	巽小学校	普通教室棟	S 50	RC	770.00 m ²	3	旧	有	H25年度	-	○
30	教育委員会総務課	巽小学校	管理・普通・特別教室棟	S 54	RC	1,765.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
31	教育委員会総務課	巽小学校	屋内運動場	S 58	RC	725.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
32	教育委員会総務課	亀川小学校	普通教室棟	S 47	RC	1,013.00 m ²	3	旧	有	H23年度	-	○
33	教育委員会総務課	亀川小学校	特別教室棟	S 53	RC	532.00 m ²	2	旧	無	1.00	-	○
34	教育委員会総務課	亀川小学校	管理・普通・特別教室棟	H 12	RC	1,296.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
35	教育委員会総務課	亀川小学校	普通教室棟	H 30	S	284.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
36	教育委員会総務課	亀川小学校	屋内運動場	S 53	S	532.00 m ²	2	旧	有	H23年度	-	○
37	教育委員会総務課	北野上小学校	普通教室棟	S 43	RC	580.00 m ²	2	旧	有	H24年度	-	○
38	教育委員会総務課	北野上小学校	管理・普通・特別教室棟	S 62	RC	1,580.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
39	教育委員会総務課	北野上小学校	屋内運動場	S 55	RC	532.00 m ²	1	旧	無	0.76	-	○
40	教育委員会総務課	中野上小学校	普通・特別教室棟	S 40	RC	856.00 m ²	3	旧	有	H25年度	-	○

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年度又はIS値※	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
41	教育委員会総務課	中野上小学校	管理・普通・特別教室棟	S 50	RC	1,090.00 m ²	3	旧	有	H23年度	-	○
42	教育委員会総務課	中野上小学校	特別教室棟	S 52	RC	783.00 m ²	3	旧	有	H23年度	-	
43	教育委員会総務課	中野上小学校	屋内運動場	S 57	RC	725.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
44	教育委員会総務課	南野上小学校	普通教室棟	S 39	RC	633.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
45	教育委員会総務課	南野上小学校	管理・特別教室棟	S 50	RC	770.00 m ²	3	旧	有	H25年度	-	
46	教育委員会総務課	南野上小学校	屋内運動場	S 55	RC	532.00 m ²	1	旧	無	0.71	-	○
47	教育委員会総務課	下津小学校	管理・特別教室棟	H 19	RC	1,632.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
48	教育委員会総務課	下津小学校	EV・階段室棟	H 19	S	255.00 m ²	3	新	-	対象外	-	
49	教育委員会総務課	下津小学校	普通教室棟	H 19	RC	1,486.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
50	教育委員会総務課	下津小学校	階段棟	H 19	S	676.00 m ²	1	新	-	対象外	-	
51	教育委員会総務課	下津小学校	屋内運動場	H 19	RC	905.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
52	教育委員会総務課	大東小学校(大東幼稚園)	管理・普通・特別教室棟	S 45	RC	2,075.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
53	教育委員会総務課	大東小学校	普通・特別教室棟	S 51	RC	513.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
54	教育委員会総務課	大東小学校	特別教室棟	S 30	RC	863.00 m ²	2	旧	有	H23年度	-	○
55	教育委員会総務課	大東小学校	屋内運動場	S 54	RC	791.00 m ²	1	旧	有	H23年度	-	○
56	教育委員会総務課	加茂川小学校	管理・普通教室棟	S 41	RC	1,183.00 m ²	2	旧	有	H21年度	-	○
57	教育委員会総務課	加茂川小学校	特別教室棟	S 56	RC	840.00 m ²	4	旧	有	H21年度	-	
58	教育委員会総務課	加茂川小学校	屋内運動場	S 57	RC	793.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
59	教育委員会総務課	旧塩津小学校(塩津公民館)	管理・普通・特別教室棟	H 2	RC	1,553.00 m ²	2	新	-	対象外	-	○
60	教育委員会総務課	旧塩津小学校(塩津公民館)	屋内運動場	H 3	RC	628.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年又はI s値※又は	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
61	教育委員会総務課	旧仁義小学校	給食棟	S 58	RC	581.00 m ²	2	新	-	対象外	-	
62	教育委員会総務課	旧仁義小学校	屋内運動場	S 58	RC	575.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
63	教育委員会総務課	旧加茂第二小学校	管理・普通・特別教室棟	H 7	RC	1,467.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
64	教育委員会総務課	旧加茂第二小学校	屋内運動場	H 7	RC	508.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
65	教育委員会総務課	旧大崎小学校	屋内運動場	S 46	RC	337.00 m ²	1	旧	有	H23年度	-	○
66	教育委員会総務課	海南中学校	普通教室棟	S 48	RC	1,650.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
67	教育委員会総務課	海南中学校	管理特別教室棟	S 58	RC	1,427.00 m ²	3	新	-	対象外	-	
68	教育委員会総務課	海南中学校	特別教室棟	S 60	RC	608.00 m ²	2	新	-	対象外	-	
69	教育委員会総務課	海南中学校	屋内運動場	S 63	RC	981.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
70	教育委員会総務課	第三中学校	普通・特別教室棟	S 45	RC	1,220.00 m ²	3	旧	有	H24年度	-	○
71	教育委員会総務課	第三中学校	普通教室棟	S 51	RC	409.00 m ²	2	旧	有	H24年度	-	○
72	教育委員会総務課	第三中学校	管理特別教室棟	S 59	RC	1,710.00 m ²	4	新	-	対象外	-	○
73	教育委員会総務課	第三中学校	屋内運動場	H 16	RC	1,138.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
74	教育委員会総務課	巽中学校	管理・普通・特別教室棟	S 49	RC	1,658.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
75	教育委員会総務課	巽中学校	普通・特別教室棟	S 53	RC	284.00 m ²	3	旧	有	H25年度	-	○
76	教育委員会総務課	巽中学校	普通・特別教室棟	S 57	RC	374.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
77	教育委員会総務課	巽中学校	屋内運動場	H 6	RC	870.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
78	教育委員会総務課	亀川中学校	管理・普通教室棟	S 44	RC	846.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
79	教育委員会総務課	亀川中学校	特別教室棟	S 56	RC	855.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
80	教育委員会総務課	亀川中学校	特別教室棟	H 7	RC	472.00 m ²	2	新	-	対象外	-	○

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年度又はIS値※	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
81	教育委員会総務課	亀川中学校	普通・特別教室棟	H 30	RC	546.00 m ²	2	新	-	対象外	-	○
82	教育委員会総務課	亀川中学校	屋内運動場	H 2	RC	830.00 m ²	1	新	-	対象外	-	○
83	教育委員会総務課	東海南中学校	普通・特別教室棟	S 46	RC	1,420.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
84	教育委員会総務課	東海南中学校	管理・普通・特別教室棟	S 46	RC	934.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
85	教育委員会総務課	東海南中学校	特別教室棟	S 47	RC	1,296.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	
86	教育委員会総務課	東海南中学校	特別教室棟	S 47	RC	210.00 m ²	1	旧	無	1.17	-	
87	教育委員会総務課	東海南中学校	屋内運動場	S 47	RC	848.00 m ²	1	旧	有	H23年度	-	○
88	教育委員会総務課	下津第一中学校	管理・普通・特別教室棟	S 36	RC	1,827.00 m ²	3	旧	有	H23年度	-	○
89	教育委員会総務課	下津第一中学校	特別教室棟	S 53	RC	1,253.00 m ²	3	旧	有	H24年度	-	
90	教育委員会総務課	下津第一中学校	屋内運動場	S 41	S	589.00 m ²	1	旧	有	H24年度	-	○
91	教育委員会総務課	下津第一中学校	格技場	S 54	S	351.00 m ²	2	旧	有	R1年度	-	○
92	教育委員会総務課	下津第二中学校	普通教室棟	S 31	RC	670.00 m ²	2	旧	有	H24年度	-	○
93	教育委員会総務課	下津第二中学校	管理・普通教室棟	S 37	RC	1,908.00 m ²	3	旧	有	H22年度	-	○
94	教育委員会総務課	下津第二中学校	特別教室棟	S 41	RC	440.00 m ²	2	旧	有	H24年度	-	
95	教育委員会総務課	下津第二中学校	特別教室棟	S 50	RC	717.00 m ²	2	旧	無	0.94	-	
96	教育委員会総務課	下津第二中学校	特別教室棟	S 57	RC	497.00 m ²	4	新	-	対象外	-	○
97	教育委員会総務課	下津第二中学校	屋内運動場	S 50	S	997.00 m ²	2	旧	有	H22年度	-	○
98	教育委員会総務課	海南下津高等学校	管理教室棟	S 47	RC	1,385.00 m ²	3	旧	無	0.31	R5年度廃校予定	
99	教育委員会総務課	海南下津高等学校	普通・特別教室棟	S 60	RC	1,498.00 m ²	3	新	-	対象外	-	○
100	教育委員会総務課	海南下津高等学校	普通・特別教室棟	S 42	S	514.00 m ²	1	旧	無	0.35	R5年度廃校予定	

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	改修実施年度又はIS値※又は	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
101	教育委員会総務課	海南下津高等学校	屋内運動場	S 41	S	472.00 m ²	1	旧	無	0.35	R5年度廃校予定	
102	教育委員会総務課	海南下津高等学校	普通教室棟	S 38	RC	736.00 m ²	2	旧	無	0.92	-	○
103	下津行政局	下津防災コミュニティセンター(下津行政局)	庁舎	H 21	RC	1,398.80 m ²	2	新	-	対象外	-	○
104	管理課	海南市下津港湾防災管理事務所	管理事務所	S 58	S	519.78 m ²	3	新	-	対象外	-	○
105	健康課	海南保健福祉センター	集会場・事務所	H 11	RC	4,175.46 m ²	4	新	-	対象外	-	○
106	健康課	下津保健福祉センター	集会場・事務所	H 12	RC	1,941.19 m ²	2	新	-	対象外	-	○
107	消防本部総務課	海南市防災センター・消防庁舎(本部・署)	防災センター・消防本部・署	H 11	RC	2,653.16 m ²	3	新	-	対象外	-	○
108	教育委員会生涯学習課	日方公民館	公民館	S 55	RC	562.75 m ²	2	旧	無	0.82	-	○
109	教育委員会生涯学習課	内海公民館	公民館	S 46	RC	624.88 m ²	2	旧	有	H27年度	-	○
110	教育委員会生涯学習課	大野公民館	公民館	S 59	RC	540 m ²	2	新	-	対象外	-	○
111	教育委員会生涯学習課	亀川公民館	公民館	S 53	RC	538.70 m ²	2	旧	無	1.04	-	○
112	教育委員会生涯学習課	北野上公民館	公民館	S 49	RC	507 m ²	2	旧	無	0.77	-	○
113	教育委員会生涯学習課	中野上公民館	公民館	H 4	RC	100 m ²	1	新	無	対象外	-	○
114	教育委員会生涯学習課	南野上公民館	公民館	S 51	RC	338.19 m ²	2	旧	有	H27年度	-	○
115	教育委員会生涯学習課	巽コミュニティセンター	集会所	H 3	RC	540 m ²	2	新	-	対象外	-	○
116	教育委員会生涯学習課	黒江防災コミュニティセンター	集会所	H 22	RC	1,004.85 m ²	3	新	-	対象外	-	○
117	教育委員会生涯学習課	冷水集会所	集会所	H 13	S	229.55 m ²	1	新	-	対象外	-	○
118	社会福祉課	住民センター(沖野々隣保館)	社会福祉施設	S 53	RC	1,042.97 m ²	2	旧	有	H25年度	-	○
119	教育委員会生涯学習課	海南スポーツセンター	管理宿泊棟	S 52	RC	1,615.50 m ²	3	旧	有	H26年度	-	○
120	教育委員会生涯学習課	海南スポーツセンター	屋内運動場	H 14	RC	1,138.30 m ²	2	新	-	対象外	-	○

避難所及び学校施設等の耐震状況

番号	所管課	施設名称	棟名称	建設年度	施設の構造※	延床面積	階数	耐震基準※	耐震改修の有無	I S値※又は改修実施年度	耐震診断、改修等の予定	避難所指定
121	教育委員会生涯学習課	拝待体育館	体育館	S 45	RC	1,937.80 m ²	2	旧	無	0.89	-	○
122	教育委員会生涯学習課	市民交流センター	ホール・集会場・図書館	H 10	SRC	5,275.29 m ²	3	新	-	対象外	-	○
123	教育委員会生涯学習課	海南nobinos	図書館・ホール・会議室	R 2	SRC	7,850.23	4	新	-	対象外	-	○
124	危機管理課	冷水地区避難所	避難所	R 元	S	180.46 m ²	1	新	-	対象外	-	○

※ 施設の構造はSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)、RC(鉄筋コンクリート)、S(鉄骨)

※ 昭和56年6月1日の建築基準法の構造基準改正により分類しています。(旧：旧耐震基準で建築されたもの。新：新耐震基準で建築されたもの。)

※ I S値：0.3未満(大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の可能性が高い。)

I S値：0.3以上0.6未満(大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の可能性がある。)

I S値：0.6以上(大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の危険性が低い。)