


あなたの家の塀は安全ですか — 安全点検チェック項目 —



平成 30 年 6 月 18 日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、尊い人命が失われました。当該ブロック塀が現行の建築基準を満たしていないことが原因のひとつと指摘されています。

基準を満たさないブロック塀や老朽化したブロック塀は倒壊による人的被害はもとより、災害時の避難や緊急車両の通行を妨げる原因となります。

※以下の表を使って点検をお願いします。

項目	点検内容	チェック
高さ	塀が 2.2m よりも高い (道路からの高さを確認してください)	
控壁 (ひかえかべ)	塀の高さが 1.2m を超えているが、 控壁がない もしくは 間隔が 3.4m を超えている	
基礎	コンクリートの基礎がない もしくは 確認できない (ブロックは基礎ではありません)	
鉄筋	タテ、ヨコ 80 cm 以内の間隔で鉄筋が 入っていない もしくは 入っているかわからない	
老朽化	傾き、ひび割れ、欠けがある	

参考：コンクリートブロックは一つあたり縦 20 cm、横 40 cm が一般的な大きさです。

問い合わせ先

海南市危機管理課 (市役所 3 階) 〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11 番地
TEL : 073-483-8406 FAX : 073-483-8483 E-mail : kikikanri@city.kainan.lg.jp