

符号	FG1	FG1A	FG1B	FG2	FG3	FG3A	FG3B	FG4	FG4A	FG4B	FG5	FG6
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面	全断面
断面												
上端筋	10-D29	10-D29	9-D29	12-D29	16-D29	17-D29	21-D29	12-D29	10-D29	9-D29	11-D29	6-D29
下端筋	9-D29	10-D29	9-D29	12-D29	10-D29	11-D29	12-D29	12-D29	10-D29	9-D29	11-D29	3-D29
スターラップ	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#100	D13-□-#100	D13-□-#150	D13-□-#100	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#100	D13-□-#150
腹筋	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	4×2-D16
備考												

符号	FG7	FG11	FG11A	FG11B	FG12	FG12A	FG13				
位置	全断面	YA5通 側端	中央	YA6通 側端	全断面	YA5通 側端	中央	YA6通 側端	全断面	全断面	全断面
断面											
上端筋	11-D29	12-D29	10-D29	15-D29	12-D29	10-D29	8-D29	14-D29	10-D29	12-D29	10-D29
下端筋	11-D29	10-D29	11-D29	14-D29	10-D29	9-D29	10-D29	11-D29	8-D29	8-D29	8-D29
スターラップ	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#100	D13-□-#100	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#100	D13-□-#100	D13-□-#100	D13-□-#100	D13-□-#100
腹筋	5×2-D16	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13
備考	5×2-D16				カットオフ長さ 3,050	カットオフ長さ 2,500	カットオフ長さ 3,400	カットオフ長さ 3,400			

符号	FG13A	FG14	FG14A	FG14B	FG15	FG16	FG1			
位置	全断面	全断面	全断面	ya1通 側端	中央	ya2通 側端	全断面	元端	先端	
断面										
上端筋	3-D29	10-D29	5-D29	8-D29	8-D29	11-D29	12-D29	4-D29	6-D29	4-D29
下端筋	3-D29	8-D29	5-D29	10-D29	12-D29	10-D29	8-D29	4-D29	3-D29	3-D29
スターラップ	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#150	D13-□-#200	D13-□-#200	D13-□-#200	D13-□-#200
腹筋	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	5×2-D13	4×2-D16	4×2-D10	4×2-D10	4×2-D10
備考					カットオフ長さ 2,850					

基礎梁貫通孔補強要領図

FG1 の例
上ST: 本体基礎梁STと
同じ本数 #100以内
一般ST
D13-□-#150
横筋: 2組-2-D13
斜筋: 4組-4-D13
600φ
1
下ST: 本体


斜め筋
4組-4-D16

FG1, FG11A, FG13A


- 鉄筋材質 D16以下 : SD295
D19~D25 : SD345
D29 : SD390
- 巾止筋 D10~φ1000
- 2段筋3本以上は、吊り子筋
D10~φ1000 以内とする。
- 梁上端増打部補強筋は右図による。
- 基礎梁上端筋・下端筋は、X方向梁
(FG1~FG6) が上とする。



- 二段筋・三段筋のカットオフ長さ
上端筋の2段階部分のカットオフ
長さは、 $L/4 + 15D$ 以上かつ
柱面から特記寸法以上とする。



- 耐圧版の取り付く位置は下図による



基礎梁貫通孔補強要領図

FG1 の例

上ST: 本体基礎梁STと

同じ本数 #100以内

一般ST

D13-□-#150

縦筋: 1-□-D13

連通管縦筋

本体基礎梁STと

同じ本数 2巻60

通気孔φ100φ

(150φ以下は横、斜筋不要)

横筋: 2組-2-D13

斜筋: 4組-4-D13

1,125以上

[(600+150)/2×3倍以上]

下ST: 本体基礎梁STと同じ本数 #100以内