

質疑回答書（令和7年8月26日回答）

入札番号
入札名称

第2015号 小型動力ポンプ付軽積載車 3台

番号	ページ数	質問事項	回答
1	5ページ 第3章 9ページ別表1 1	小型動力ポンプについて、シバウラ防災製作所 FS500を同等品として申請したい。	(株)シバウラ防災製作所製FS500 B-2級については、乾燥重量が約120Kgであり、仕様書で定めている重量(乾燥重量85kg以下。オイル、燃料が満載の状態100kg未満)を超えているため、不可とします。
2	9ページ別表1 10	単口引上式スタンドパイプについて、岩崎製作所 10HL-T65Aを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	YONE(株)と同等の保証期間(5年)であれば可とします。
3	9ページ別表1 11	地下式消火栓開閉器具について、岩崎製作所 09KB810SSを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	可とします。
4	9ページ別表1 12	消防用ホースについて、桜ホース SRS13 65mm×20m1.3MPaを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	可とします。
5	9ページ別表1 13	分岐管について、岩崎製作所 21MSS6650Aを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	YONE(株)と同等の保証期間(5年)であれば可とします。
6	9ページ別表1 15	赤色点滅灯について、PATLITE LPT-1M1-Rを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	可とします。
7	9ページ別表1 20	金てこについて、岩崎製作所 20KT860SSを同等品としてお認め頂けますでしょうか。	可とします。