

質疑回答書

工事番号： 第01-9号

工事名： 亀川小学校特別教室棟及び屋内運動場長寿命化(建築)工事

番号	設計書番号	図面番号	質問事項	回答
1	-	A-06 A-56	特別教室棟のトイレブースですが、A06図では巾木タイプ、A-56図の姿図では足金物になっています。特記優先でよろしいですか。	巾木タイプとする。
2	-	AG-1	体育館棟のAG-1ですが、防水ガラリは必要ないですか。また延焼範囲外だと思われそうですが、防火ダンパーは必要ですか。	A-55 図仕様による。 (内部水かえし付き)
3			中東情勢により現在受発注停止状況になっている材料などもあります。また製品コスト、安定供給対策による大幅な価格改訂も予想されますがその際には、工期、スライド条項など適用していただけるのでしょうか。	入札段階において、落札後の工期延長又は請負代金額の変更を個別に確約することはできません。入札にあたっては、公告文、設計図書、仕様書、質疑回答に基づき積算してください。 また、本工事は学校運営上の制約があるため、工期変更には限度があり、あらかじめ工期延長又は請負代金額の変更を認めるものではありません。
4			工事開始時期および工事期間の制約などなるのでしょうか。	7/22に体育館内の備品等を搬出予定、その後工事開始、翌年2月末工事完了、3月に新体育館での卒業式実施を想定しております。