質疑回答書

工事番号： 第04-50号

工事名： 市民防災公園整備工事

番号	設計書番号	図面番号	質問事項	回答
1	設計内訳書P.1 単-1号	13/18 15/18	ボックスカルバート(2.5m*2.5m*1.5m)について、用途目的をご教示下さい。 点在して設置する計画となっておりますが、連結の必要はないでしょうか。 ボックスカルバートについて、基礎砕石及び均しコンクリート有りと なっておりますが、断面がわかりません。 平面図しかございませんので、断面図・詳細図・構造図などを 開示していただきたいです。	休憩等を目的とし、点在して設置する計画です。 構造図は別紙(カルバート構造図)を参照ください。
2	設計内訳書P.1 単-2号	14/18	張芝について、ノシバ規格が360×280(10枚/m ²)のノシバと なっておりますが、こちらの規格は東日本で使用される規格と なっております。西日本では370×300(9枚/m ²)の規格サイズ が主流となっておりますので、西日本規格のノシバを使用し ても宜しいでしょうか。 また、東日本規格を使用しなければいけない場合、その意図を ご教示ください。	西日本規格の仕様で構いません。
3	設計内訳書P.2 単-8号	1/18	立入防止柵について、設置個所・規格サイズがわかりません。 詳細図など見積に必要な参考資料をご教示ください。	別紙図面(立入防止柵構造図)を参照ください。
4		1/18	縞鋼板について、詳細な図面をお願い致します。	4.5*914*1829を想定しています。